

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Letňany

Zakázka:

PRE

Číslo baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu: 5

Číslo baterie Bat.2, 220V, r.v.2011

Datum: 13.02.20

Čas: 09:20

Typ baterií: 5 OPzS 250

Typ zkoušky: 120 min

Vybíjecí proud: 86 A

Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s

Délka zkoušky: 88,0 min

Teplota: 28,2°C

Za provozovatele:

Měřili: PEG s.r.o.

Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **73,3 %**

Poznámka:

Baterie se nachází ve špatném stavu.
Doporučujeme výměnu celé baterie.

