

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:
TR Sever

Číslo baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po
Konečné napětí

Zakázka:
PRE

Číslo testu: 2
Číslo baterie R 22, 220V, r.v. 2009
Datum: 11.06.20
Čas: 07:46
Typ baterií: SB 50
Typ zkoušky: 120 min
Vybijecí proud: 18 A
Konečné napětí: 183,6 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 23,0°C
Za provozovatele:
Měřil: -PEG s.r.o.
Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min
Kapacita: **100,0 %**

Poznámka:
Baterie je jako celek zcela nefunkční,
měřeno bez bl. 5 (vadný). Doporučujeme
okamžitou výměnu celé baterie.

