

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel 724 366 435
Mob 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 160421

Vystaveno: 14. 12. 2016

Rozvodna: Chodov

Provedl: Novák

Na konci roku 2015 byla provedena komplexní zkouška rozvodny pro případ výpadku napětí včetně zkoušek vypínání jednotlivých napěťových hladin napájení VLSP rozvodny.

Stejnoseměrné napájení bylo stále napájeno z jedné baterie bez zálohování z druhé. Ve stejnosměrném rozváděči byl osazen zcela nefunkční záskokový automat.

Na rozvodnu byly na konci roku 2015 namontovány nové nabíječe odpovídající standardnímu provedení. Díky součtovým diodám na jejich výstupech a vyřazení záskokového automatu z činnosti se podařilo napájet stejnosměrnou část vlastní spotřeby z obou baterií a výrazně tak zvýšit robustnost a bezpečnost systému napájení ochrany a dalších klíčových zařízení.

Z důvodu konstrukce rozváděčů a stáří a typu přívodních jističů nebylo možné osadit standardizovaný záskokový automat. Automat je pouze jednostranný, ale není obsluze nebezpečný.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.