

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel: 724 366 435
Mob: 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 200204

Vystaveno: 29. 7. 2020

Rozvodna: Letňany

Provedl: Novák

Dne 8. 4. 2020 byla provedena pravidelná servisní prohlídka DC zařízení v rozvodně PREDistribuce a.s. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizuelní kontrola instalovaných staničních baterií
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků
- Kapacitní zkouška baterií

- Vizuelní kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizuelní kontrola střídačů

- Vizuelní kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Závěry, doporučení

Baterie

Baterie 1 je nově namontovaná, na baterii 2 byla provedena kapacitní zkouška. Baterie vykazovala kapacitu 73%. Baterie již byla vyměněna.

Nabíječe ATF

Oba nabíječe pracují bez poruch, udržovací napětí je v toleranci.

220 V DC ATJ

Schéma na skříní i vnitřní uspořádání je naprosto nepřehledné. Jmenovitý proud jističů střídačů je 63 A, je použit vodič 2,5 mm². Průřez vodiče **naprosto neodpovídá** charakteristice jističe.

Střídače ATN

Střídače nejsou vybaveny popisem. V běžném provozu pracují bez závad.

220 V AC ANK

Rozváděč je vyhovujícího provedení

Nezajištěné napětí 3x400 V AC ANG

Sestava rozváděčů 3x400V AC nezajištěné je vybavena podélnou spojkou. Vývody, které byly považovány za důležité jsou připojeny pomocí 2 pojistkových odpínačů na obě poloviny sběren. Volba je pomocí paketových přepínačů.

Vypínače transformátorů nejsou ve výsuvném provedení.

Automatický záskok

Automatický záskok je standardního provedení. Jeho funkce byla zkoušena; bez závad.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.