

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel 281 087 525
Mob 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 190314

Vystaveno: 25. 11. 2019

Rozvodna: Smíchov

Provedl: Novák

Dne 19. 9. 2019 byla provedena pravidelná servisní prohlídka zařízení VLSP v rozvodně PREdistribuce a.s.. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizuální kontrola instalovaných staničních baterií
- Kapacitní zkouška baterií
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků

- Vizuální kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizuální kontrola střídačů
- Kontrolní měření výstupních napětí střídačů
- Kontrola správného nastavení střídačů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů střídačů

- Vizuální kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Závěry, doporučení

Baterie

Baterie jsou nové, vyjma baterie UPS 1. Na té byla provedena kapacitní zkouška, baterie má přibližně 85 % kapacitu, blok č. 21 byl vadný a byl z baterie vyřazen. Baterii je třeba co nejdříve vyměnit.

Nabíječe 220 V ATF

Nabíječe pracují bez závad.

Zajištěné napětí 220 V DC ATJ

Sestava rozváděčů je složité konstrukce viz dřívější zápisy, nevykazuje však zjevné vady.

UPS

UPS pracují bez závad.

Zajištěné napětí 230 V AC ANK

Rozváděč zajištěného napájení je vyhovující.

Automatický záskok

Automatický záskok je standardního provedení. Automatický záskok pracuje bez závad.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.