

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Pavel Novák
Tel 281 087 525
Mob 731 56 30 33
Email p.novak@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 160421

Vystaveno: 14. 12. 2016

Rozvodna: Západ

Provedl: Novák

Na konci roku 2015 byla provedena komplexní zkouška rozvodny pro případ výpadku napětí včetně zkoušek vypínání jednotlivých napěťových hladin napájení VLSP rozvodny.

Na rozvodnu byly na konci roku 2015 namontovány nové nabíječe odpovídající standardnímu provedení. Do systému napájení vlastní spotřeby nebylo nijak zasahováno. Většina zařízení je napájena z potenciálu 1.0. Systém tedy nevyžaduje akutní zásah.

Z důvodu konstrukce rozváděčů a stáří a typu přírodních jističů nebylo možné osadit standardizovaný záskokový automat. Automat je pouze jednostranný, ale **je obsluze nebezpečný**.

Technický stav VLSP rozvodny není uspokojivý a nápravy je možné dosáhnout pouze celkovou rekonstrukcí.

Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o.