

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:
TR Uhřetěves

Číslo baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Zakázka:
PRE

Konečné napětí

Číslo testu: 10
Číslo baterie Bat.220V n.os. r.v.2015
Datum: 22.07.20
Čas: 07:10
Typ baterií: MHP 12-30
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 11,8 A
Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 86,0 min
Teplota: 30,2°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min
Kapacita: 71,7 %

Poznámka:
Baterie se nachází v celkové špatném stavu, doporučujeme její výměnu. Vadné bloky 3,9,16,17.

