

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:
TR Východ

Číslo baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Zakázka:
PRE

Konečné napětí

Číslo testu: 22
Číslo baterie B1 110V
Datum: 31.05.13
Čas: 08:30
Typ baterií: PS SB C11
Typ zkoušky: 180 min
Vybíjecí proud: 26 A
Konečné napětí: 97,6 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 180,0 min
Teplota: 21,9°C
Za provozovatele:
Měřil: PEG s.r.o.
Kašpar

Vztažná kapacita: 180,0 min
Kapacita: **100,0 %**

Poznámka:
Baterie je v dobrém stavu.

