

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:
TR Východ

Číslo baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Zakázka:
PRE

Konečné napětí

Číslo testu: 1
Číslo baterie B 110V r.v. 2006
Datum: 17.01.14
Čas: 09:36
Typ baterií: PS SBS C11
Typ zkoušky: 180 min
Vybíjecí proud: 25,5 A
Konečné napětí: 97,2 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 180,0 min
Teplota: 21,0°C
Za provozovatele:
Měřil: PEG s.r.o.
Kašpar

Vztažná kapacita: 180,0 min
Kapacita: **100,0 %**

Poznámka:
Bat. jako celek se nachází ve zhoršeném stavu. Blok č.6 je ve špatném stavu.

