

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zbraslav

Zakázka:

PRE

Číslo baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu: 19
Číslo baterie: B 220.2
Datum: 10.04.15
Čas: 09:57
Typ baterií: 5 OPZS 250
Typ zkoušky: 180 min
Vybijecí proud: 62,5 A
Konečné napětí: 189 V
Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 180,0 min
Teplota: 21,4°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar
Vztažná kapacita: 180,0 min
Kapacita: 100,0 %

Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

