

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Letňany

Zakázka:

PRE

Číslo testu: 37
Číslo baterie: Bat. 1, 220V
Datum: 23.06.22
Čas: 08:16
Typ baterií: 5 OPzS 250
Typ zkoušky: 120 min
Vybijecí proud: 50 A
Konečné napětí: 194,4 V
Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 27,0°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar
Vztažná kapacita: 120,0 min
Kapacita: **100,0 %**
Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

