

## Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:  
TR Chodov

Zakázka:  
PRE

Číslo testu: 18  
Číslo baterie: Bat.2, 220V, r.v.2005  
Datum: 07.08.24  
Čas: 07:55  
Typ baterií: 5 OPzS 350  
Typ zkoušky: 120 min  
Vybíjecí proud: 50 A  
Konečné napětí: 194,4 V

Délka cyklu: 60 s  
Délka zkoušky: 94,0 min  
Teplota: 22,3°C  
Za provozovatele: PEG s.r.o.  
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min  
Kapacita: 78,3 %

Poznámka:  
Baterie se nachází ve špatném stavu,  
doporučujeme její okamžitou výměnu.

